

2-1 2系焼却施設

施設名	みどり園
施設場所	兵庫県西脇市富吉南町262番地の1

2-2 2系焼却施設運転状況

項 目		イ;焼却処 分量	ロ; 燃烧ガス温度等(連続測定)			ハ;ばいじん の除去に関する事項	ニ; 排ガス測定に関する事項						
		種類 可燃ごみ	燃烧ガス温度 (平均温度)		一酸化炭素 濃度 (平均濃度)	除去箇所	測定日 分析日	ダイオキシン類 濃度	硫黄酸化物 濃度	ばいじん濃度	ばい煙量	塩化水素 濃度	窒素酸化物 濃度
測定位置			燃烧室中	集塵器入口	集塵器出口	ガス冷却室 及び集塵器		煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口
単 位		t	℃	℃	PPM	日	日	ng-TEQ/㎥N	㎥N/h	g/㎥N	㎥N/h	mg/㎥N	PPM
維持管理 基準値			800以上	200以下	100以下			5以下	測定毎 計算値	0.15以下		700以下	250以下
R 7 年	4月	1,140	859	183	13								
	5月												
	6月												
	7月												
	8月												
	9月												
	10月												
	11月												
	12月												
R 8 年	1月												
	2月												
	3月												

注1) 燃烧ガス温度及び集塵器入口温度並びに一酸化炭素濃度は平均値での値です。

注2) ばいじん除去に関する事項は焼却運転中は連続排出のため、休炉期間中に行った清掃日です。

注3) ダイオキシン類測定は年/1回以上、それ以外の測定は6ヶ月に1回以上の測定です。

注4) 排ガス中のばい煙濃度測定結果は、酸素濃度値12%換算値です。

注5) 各測定項目については連続測定をしており、データ量が多いため閲覧を希望される方は、事務局(西脇多可行政事務組合)にお問い合わせください。