

6－1 最終処分場(管理型最終処分場)	
施設名	みどり園はやすクリーンセンター
施設場所	西脇市羽安町385番地

採水 場所	地下水・上流側	上流側サンプリング井戸
	地下水・下流側	下流側サンプリング井戸
	放流水	放流水槽

6－2 埋立状況・地下水・放流水の維持管理状況

項目		埋立状況				地下水・放流水の状況									
		埋立てた廃棄物の種類				上段:採水日 下段:分析日	地下水・上流側		地下水・下流側		放流水				
種類		その他の 不燃物類	破碎 残渣	焼却灰 等	計			電気 伝導率	塩化物 イオン	電気 伝導率	塩化物 イオン	水素 イオン	BOD	COD	SS
単位		kg	kg	kg	kg	月/日	mS/m	mg/L	mS/m	mg/L	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
維持管理基準											5.8～8.6	≦60	≦90	≦60	≦120
R7年	4月	28,260	1,610	0	29,870	4月25日 5月13日	10	8	24	28	7.7	0.5未満	6.3	1未満	57
	5月	87,430	2,170	0	89,600	5月9日 5月21日	10	7	24	19	7.4	1.7	7.2	4	54
	6月														
	7月														
	8月														
	9月														
	10月														
	11月														
	12月														
	1月														
	2月														
	3月														
合計		115,690	3,780	0	119,470										

6－3 埋立地・浸出水処理設備・その他設備の維持管理状況

点検箇所		点検日	擁壁等 の点検	遮水工 の点検	調整池 の点検	浸出水処理施設 の点検	防凍措 置の 点検	異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
								点検の結果	○：異常なし ×：異常あり －：点検項目に該当せず
R7年	4月	23日	○	○	○	○	○		
	5月	9日	○	○	○	○	○		
	6月								
	7月								
	8月								
	9月								
	10月								
	11月								
	12月								
R8年	1月								
	2月								
	3月								

6－4 残余容量の測定

年度	内容	計測日	残余容量(㎡)
R3	前年度残余容量	令和4年3月31日	14,750
R4	前年度残余容量	令和5年3月31日	14,732
R5	前年度残余容量	令和6年3月31日	14,080
R6	前年度残余容量	令和7年3月31日	13,680

注：残余容量の計測は、覆土量を含めています。

6-5 地下水に係る全項目測定

(みどり園はやすクリーンセンター管理型最終処分場関連)

採取場所			地下水 上流側		地下水 下流側		基準値
採取年月日	年月日						
分析年月日	年月日						
1	アルキル水銀	mg/L					検出されないこと
2	総水銀(注1)	mg/L					0.0005以下
3	カドミウム	mg/L					0.003以下
4	鉛	mg/L					0.01以下
5	六価クロム	mg/L					0.05以下
6	砒素	mg/L					0.01以下
7	シアン	mg/L					検出されないこと
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L					検出されないこと
9	トリクロロエチレン	mg/L					0.01以下
10	テトラクロロエチレン	mg/L					0.01以下
11	ジクロロメタン	mg/L					0.02以下
12	四塩化炭素	mg/L					0.002以下
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L					0.004以下
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					0.1以下
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L					0.04以下
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					1以下
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					0.006以下
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					0.002以下
19	チウラム	mg/L					0.006以下
20	シマジン	mg/L					0.003以下
21	チオベンカルブ	mg/L					0.02以下
22	ベンゼン	mg/L					0.01以下
23	セレン	mg/L					0.01以下
24	塩化ビニルモノマー	mg/L					0.002以下
25	1,4-ジオキサン	mg/L					0.05以下
採取年月日	年月日						基準値
分析年月日	年月日						
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L					1以下

6-6 放流水に係る全項目測定

(みどり園はやすクリーンセンター管理型最終処分場関連)

採取場所			放流水槽		基準値
採取年月日	年月日				
分析年月日	年月日				
1	アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと
2	総水銀(注1)	mg/L			0.005以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.1以下
4	鉛及びその化合物	mg/L			0.1以下
5	有機リン化合物	mg/L			1以下
6	六価クロム化合物	mg/L			0.5以下
7	砒素及びその化合物	mg/L			0.1以下
8	シアン化合物	mg/L			1以下
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L			0.003以下
10	トリクロロエチレン	mg/L			0.3以下
11	テトラクロロエチレン	mg/L			0.1以下
12	ジクロロメタン	mg/L			0.2以下
13	四塩化炭素	mg/L			0.02以下
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04以下
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4以下
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3以下
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06以下
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02以下
20	チウラム	mg/L			0.06以下
21	シマジン	mg/L			0.03以下
22	チオベンカルブ	mg/L			0.2以下
23	ベンゼン	mg/L			0.1以下
24	セレン及びその化合物	mg/L			0.1以下
25	ほう素及びその化合物	mg/L			10以下
26	ふっ素及びその化合物	mg/L			8以下
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L			(注2)
28	水素イオン濃度	—			5.8~8.6
29	生物化学的酸素要求量	mg/L			60以下
30	化学的酸素要求量	mg/L			90以下
31	浮遊物質	mg/L			60以下
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L			5以下
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L			30以下
34	フェノール類含有量	mg/L			5以下
35	銅含有量	mg/L			3以下
36	亜鉛含有量	mg/L			2以下
37	溶解性鉄含有量	mg/L			10以下
38	溶解性マンガン含有量	mg/L			10以下
39	クロム含有量	mg/L			2以下
40	大腸菌群数	個/cm ³			3000以下
41	窒素含有量	mg/L			60以下
42	燐含有量	mg/L			8以下
43	1,4-ジオキサン	mg/L			0.5以下
44	塩化ビニルモノマー	mg/L			1以下
		mg/L			

採取年月日		年月日		基準値
分析年月日		年月日		
45	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		10以下

(注1)は、水銀及びアルキル水銀、その他水銀化合物を示す。
(注2)は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素100mg/L以下の基準です。